

## Technická specifikace zakázky „Oprava elektroinstalace a výměna svítidel“

- 1) Úpravy rozvaděčů R5 a R8 v 1. a 2. nadzemním podlaží – pravá strana 1. pavilonu – výměna jisticích prvků a osazení ochrany proti přepětí.
- 2) Kompletní rekonstrukce kabelových rozvodů ve třídách, kabinetech a ostatních prostorech v 1. a 2. nadzemním podlaží, instalace podružných rozvaděčů, výměna zásuvek a spínačů osvětlení, příprava instalace přídatného osvětlení tabulí.
- 3) Demontáž stávajících zářivkových těles a montáž nové osvětlovací soustavy provedená na základě výpočtu ve třídách a kabinetech a ostatních prostorech 1 a 2. nadzemního podlaží, instalace přídatného osvětlení tabulí.
- 4) Vypracování dokumentace, revizní zprávy a protokolů měření osvětlenosti a jejich předání zadavateli.